



# COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-STM25130025

Client : -MDD CONSTRUCTIONS RENOVATIONS -  
-->

Contact : 0777779499  
0777779499

Crée par Thierry TROIN

le 10/10/2025

Expire le 31/12/2025

1675 CHEMIN DU FOUR DES MAURES TOUT EN HAUT  
83980 LE LAVANDOU

Heure prévue : 06:00

### Personne sur place

CLIENT PAR TELEPHONE

### Les Camions

Toupies

6x2

6x4

Pompes

BQA, tuyauterie : 40m  
Amorçage : ciment  
Lavages : Lavage Centrale

### Photos et Commentaires

Pour la pompe essayer de négocier avec le client pour que la pompe vide le béton sur place et quelle finisse le lavage en centrale

Positionner la bqa de façon à ce que les camions ne s'engagent pas trop dans la rampe

Les camions devront accéder au chantier en marche arrière demi tour possible au croisement 150m avant le chantier

Le client devra prévenir les voisins de la gêne occasionnée lors du coulage les malaxeur seront stationnés sur la chaussée

Les camions devront se croiser à l'entrée de l'impasse

Ouvrage plancher

Béton un ferme s3 plage basse pour la montée

Conseil béton tarde pour le temps de route et les difficultés

D'accès plus manipulation des tuyaux

Prévoir aussi une brouette pour le lavage des malaxeurs

*Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...*

### **### Liste des Articles du Devis Initial**

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1
00104654	BETON EN206/CN COURANT C25/30 XC1 16 S4	18
00097205	TRANSPORT BETON 6X4 6M3 PTAC 26 TONNES	3
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	3
00104531	POMPAGE/FLECHE 27 ML FORFAIT DISPOS 3 H MAXI	1
00141242	POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE	1
00003725	POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28	18
00177758	TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT CNR	1