COMPTE RENDU
DE VISITE CHANTIER

DEV-STM26137536

Client : SIBOUNI REGIS (288545)	**Contact : 0680468686 0680468686**	
Crée par Delphine BERARD	**le 15/10/2026**	**Expire le 30/10/2026**
365 CHEMIN DES ALOUETTES 83260 LA CRAU	**Heure prévue : 11:00**	

Notes

ok vu ER

SOUS RESERVE D'ACCES ET DE DEROGATION

Personne sur place

ÉPOUSE DU CLIENT SUR PLACE

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies	4x4	4x2	6x4	6x2	8x4	8x2 Lavages : aire de lavage baille brouette

Pompes
36ml, Tuyauterie : 0m Lavages : Lavage Centrale

Negoce			
Protections	Sols	Voirie/Route	Façade/Vitrage

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Coulage terrasse confirmer cubage formule à la prise de commande

Accès touts camions

Vu avec cliente prévoir bâche sur la façade et sur la route et prévoir pour lavage goulotte toupies

Retour bac plein pour la pompe

Les clients ne sont pas des professionnels idéal pompe 36 pour travailler en flèche et facilité la mise en œuvre

Sinon faisable avec 27 et possiblement un tuyaux ou deux et prévoir 2 sacs de ciments au cas où

Mais pour la facilité le mieu est la 36

S'organiser avec les voisins blocage de l'impasse

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00183500	**BETON EN206/CN PREFA C30/37 XF1 16 S3 320**	3
	TRANSPORT BETON 4X4 3M3 PTAC 16 TONNES	

00097189		1
00177758	**TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE**	1
00003710	**POMPAGE/FLECHE 20 ML FORFAIT DISPO 3 H MAXI**	1
00177758	**TRANSPORT CONTRIBUTION ENERGETIQUE**	1
00141242	**POMPAGE AMORCAGE SYNTHETIQUE**	1
00003725	**POMPAGE REDEVANCE AU M3 20/27/28**	3
00003694	**POMPAGE LAVAGE EN CENTRALE**	1
00179390	**VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE**	1

Rapport généré le 19/10/2026 à 09h40 par Fabien FERRARO.