



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEVIS N° DEV-SXF24061628

Client : RANDO JEAN-FRANCOIS

Contact : 0650842264

Crée par Léa CABROL

le 16/05/2024

Expire le 31/05/2024

15 RUE DES PINS
83140 SIX FOURES LES PLAGES

Heure prévue : 10:00

Liste des Articles

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1

Les Camions

Toupies 6x4 8x4

Pompes 20ml

Photos et Commentaires

Accès chantier

1er coulage dalle pour piscine en direct accès 6x4 /8x4 le client doit faire des goulottes
__2 eme coulage pour agglos possibilité coulage 20m et accès tout camion la pompe rentre dans le jardins et laisse la trémie dépasser la toupie stationné sur la route (demande autorisation de stationnement __ Possibilité de lavage sur place

Le client doit ouvrir le mur sur 3 m50 __ Pour accès toupie __ Et démonter le portail pour coulage avec pompe

Tonnage

Interdiction 19t