



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-SXF26067906

Client : PRO CONCEPT 83 (226553)

Contact : 0611810421

Crée par Mattéo BARDON

le 02/09/2026

Expire le 17/09/2026

**324 AVENUE DU 11 NOVEMBRE
83150 BANDOL**

Heure prévue : 08:00

Notes

APPELER CLIENT EN PARTANT DE TOURRIS
CHANTIER ACCESSIBLE EN POUSSANT LE PORTAIL OUVRAGE DEJA TERRASSE

Personne sur place

MACON

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

4x4

Lavages : brouette

Pompes

20ml, Tuyauterie : 18m
Amorcage : coulis -> 0.5 m³
Lavages : Lavage Centrale
Nombre de techniciens supp : 1

Negoce

Protections

Sols

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

empietement sur une voie de circulation

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Ouvrage piscine

4 coulage a prévoir

1 fondation

2 vs coffré

3 radier

4 élévation

Après chaque coulage le pompiste devra s.assurer avec le macon de la faisabilité du coulage suivant

Chantier compliqué

1er coulage fondation avec pose du tuyaux d'épandage sur toiture

Le client devra etailer la toiture pour garantir la solidité

1er colonne de tuyaux en diamètre 100 flexible le client devra créer un patellage capable de supporter a minima 200kl pour l.acheminement des tuyaux du bord de la toiture au mur d.en face 4ml

La suite de la colonne sera composée de tuyaux en diamètre 80

Soit 12m environ

Formule beton bqa imperitif

Vour avec le client pour la plasticité éviter les beton trop souple

500 litres coulis d.amorcage

1 technicien sup

Prevoir 1h de mise en place

Le client devra prévoir une zone de lavage pour les tuyaux

Ainsi q.un point d.eau proche de celle ci

Privilégié un beton retarde du au fait du temps de lavage des tuyaux et du retour bac plein

Le client devra faire lever les bornes devant le portail

Et protéger les sols client et espace public

Éviter les jour de livraison des commerces alentour

Pour rappel le technicien sup et obligatoire chantier en hauteur et très difficile d.acces

Privilégier les coulage le matin

Autorisations dérogation

Stationnement sur trottoir

Empiettmement sur voie publique de circulation

Panneau 13t

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1