



COMPTE RENDU DE VISITE CHANTIER

DEV-SXF26068145

Client : BELKACEM ABDELKADER (265190)

Contact : 0661354806

Crée par Léa CABROL

le 21/09/2026

Expire le 06/10/2026

269 VIEUX CHEMIN DE SAINTE MUSSE
83160 LA VALETTE DU VAR

Heure prévue : 11:00

Personne sur place

0661354806 CLIENT SUR PLACE AVEC CLIENT FINAL

Les Camions

Interdiction Tonnage :

Toupies

4x4
Lavages : aire de lavage
baille brouette

4x2

Pompes

20ml, Tuyauterie : 3m
Amorçage : ciment -> 2 sacs
Lavages : Lavage Centrale

Negoce

Protections

Sols

Façade/Vitrage

Autorisation de Stationnement

Le client doit prévoir...

Photos et Commentaires

Merci de bien vouloir confirmer cubage, formule et cadence avec le client...

Interdiction 15t

Faire dérogation 19t

Coulage par chez le voisin

Vu avec client et client final faire lever les trois voitures en face du portail et garder les trois places pour que la pompe et les toupies rentre dans le chantier

Vu aussi avec maçon que la pompe risque d'être un poil court pour le fond de l'ouvrage possibilité mettre un tuyaux en pendulaire et pousser ou tirer le tuyaux en l'air

Coulage piscine système Bonifay premier camion béton blocage

ATTENTION BIEN PRÉVENIR POMPISTE AVANT CHANTIER ET METTRE EN COMMENTAIRE COMMANDE DÉPLIAGE À DROITE

PRÉVOIR POUR LAVAGE DES TOUPIES RETOUR BAC PLEIN POUR LA POMPE

Liste des Articles du Devis Initial

Reference	Libelle Description	Quantite
00179390	VISITE BPE CHANTIER SUIVI TECHNIQUE	1